

**Checkliste für die Inspektion**

Gebäude-Äußeres und Umgebung

Datum der Inspektion:

durchgeführt von:

Gebäudeteil	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Dach	-lose oder fehlende Dachsteine oder Schiefer -Feuchtigkeitsspüren an Mauerwerksanschlüssen und Überschneidungen -Beschädigungen von Blechabdeckungen	z. B. Südseite unter dem First	
Wasserableitung (dachrinnen, Fallröhre, Drainagen)	-Fallrohr aus der Verankerung gelöst -Feuchtigkeitsflecken an der Wand im Bereich der Rohre Dachrinne läuft über -Funktionsfähigkeit der Drainage	z. B. Südostecke	am.....repariert
Wände/Mauern	-Risse, bzw. Veränderungen vorhandener Risse -Salzausblühungen aufsteigende Feuchtigkeit Lockerung des Putzes -Bewachs (Algen, Moose, Kräuter) -Verwitterung von Steinen Auswaschen von Fugenmörtel	z. B. senkrechter Riss über Nordportal  z. B. unterhalb des mittleren Chorfenster  z. B. Verdachung über den Fenstern	am.....Bewuchs auf Einfriedung entfernt
Fenster	-Beschädigung von Scheiben -Verwitterung von Rahmen (Zusatnd von Anstrichen und Kittfalzen, Stabilität von Profilen, Fenster klemmt) -fester Sitz der Wind-eisen bei Beliverglasung -Rostschäden an Gittern	z. B.: mittleres Fenster auf der Südseite im Erdgeschoss	
Türen/Tore	-Beschädigungen des Holzes (verlorene Teile, Verwitterung) -Schäden and den Beschlägen (Rost) Gängigkeit der Schlösser		

# Checkliste für die Inspektion

## Gebäude-Inneres und Umgebung

Datum der Inspektion:

durchgeführt von:

**Anmerkung:** feste Einbauten wie Logen und Beichtstühle wie Gebäudeinneres bzw. entsprechend der Materialien wie Ausstattungstücke inspizieren.

Gebäudeteil	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Dachraum	-allgemeiner Zustand (Ordnung, Belüftung, Laufbohlen) -Feuchtigkeitsflecken nach starken Regenfällen -Flugschnee nach starkem Schneetreiben -Löschgeräte		
Dachkonstruktion	-Feuchtigkeitsschäden -Befall durch Holzschädlinge Zustand der Holzverbindungen -Zustand der Hölzer, die Kontakt zum Mauerwerk haben (beschädigte Balkenköpfe o. ä.)		
Gewölbe/Decke	-Risse, Sprünge, Deformationen -lockere Teile (z. B. Bretter bei Holzdecken) -Verschmutzungen -Wasserränder oder Verfärbungen -blätternde Farben oder Putze	z. B. loses Brett über der Nordempore	
Wände	-Verschmutzungen -Risse -feuchte Flecken -Salze oder Algen -blätternde Farben oder Putze	z. B.: feucht Zone im Sockelbereich ca. .... hoch	
Türen	-Zusatnd von Anstrichen -Gängigkeit von Schlössern und Türflügeln -Dichtigkeit		
Fußboden	-Verwerfungen oder Beschädigungen im Belag -feuchte Flecken oder Bewuchs		

Ausstattungsstück	Zustand / Schaden	Lokalisierung	Anmerkung
Kirchenbänke	-statisch-konstruktiver Zustand -lockere Teile -Holzschädlingsbefall		
Kanzel und Taufe	-statisch-konstruktiver Zustand -lockere Teile -Holzschädlingsbefall -Verfärbungen -blätternde Farben		
Altar	-statisch-konstruktiver Zustand -lockere Teile -Holzschädlingsbefall -Risse und Deformierungen aller Art -Beweglichkeit der Flügel bei Wandelaltären -Verfärbungen -blätternde Farben		
Leinwandbilder	-Risse und Deformierungen -Verfärbungen bzw. Vergrauungen -blätternde Farben -alle auffälligewn Veränderungen an den Rahmen (bes. Zustand der Eckverbindungen)		
Holztafelbilder	-wie Leinwandbilder zusätzlich Kontrolle auf Holzschädlinge		
Liturgisches Gerät	-allgemeine Stabilität und Standfestigkeit -blätternde Farben an gefassten Gegenständen -Rostflecken oder andere Verfärbungen an Metallen		
Textilien	-Beschädigungen (Risse, Löcher) -Stockflecken und andere Verfärbungen -Spuren von Textilschädlingen -sachgerechte Aufbewahrung		